



Wpłynęło dnia
AEC/266/2024
18. 03. 2024

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH

HK.0443.16.2024
L.dz. 144 /24

Wadowice, dnia 14 marca 2024 r.

AEC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody dostarczanej przez wodociąg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, mając na uwadze art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), **na podstawie 17 próbek pobranych do badania (15 w kierunku parametrów grupy A i 2 w kierunku parametrów grupy A i B)** pozytywnych wyników badań wody do spożycia przez ludzi dostarczanej w 2023 roku przez wodociąg AEC Sp. z o.o. , ocenił wodę jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 - 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia, a co za tym idzie jako wodę **przydatną do spożycia**.

W ramach przedmiotowej oceny PPIS, uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego przez siebie monitoringu jakości wody, w szczególności:

1. dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie oraz próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, w wyniku której stwierdził jednorazowo przekroczoną wartość mętności. Właściciel wodociągu podjął działania naprawcze, a ich efekt udokumentował pozytywnymi wynikami badania wody,
2. ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem jak również terminowość przesyłania danych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie której nie stwierdził uchybień,
3. zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
www.gov.pl/web/psse-wadowice e-mail: psse.wadowice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewadowice/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 82 33 766, 33 82 34 658
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 82 33 766, fax: (+48) 33 82 33 511
REGON: 000655008 / NIP: 551-11-15-646

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W wyniku analizy przedmiotowych danych stwierdzono potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia odbiorców wody z wodociągu AEC Sp. z o.o., w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poleca wzmożenie nadzoru nad sposobem uzdatniania wody tak, aby nie występowały przekroczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wadowicach

Kozik
mgr inż. Krystyna Kozik
Spec. I^o w zakresie higieny i epidemiologii
Specjalista w zakresie higieny

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Andrychowa

20.5.2.1.1.

Wyk. R.B.