

Załącznik nr 2  
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ ZAOPATRZENIA W CIEPŁO  
nr ...../20...../SC/AEC

**Tabela regulacyjna  
sieci ciepłowniczej wodnej o parametrach 130/70°C**

Temperatura zewnętrzna	°C		+12	+10	+8	+6	+4	+2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
Temperatura wody zasilającej	°C		74	74	74	74	74	74	80	85	90	95	100	106	111	115	120	125	130
Temperatura wody powrotnej	°C		43	43	43	43	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
<b>Różnica temperatur</b>	<b>°C</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>

**Odbiorca**

**Dostawca**

.....  
(podpis)

.....  
(podpis, pieczętka imienna)

.....  
(podpis, pieczętka imienna)