

Załącznik nr 2  
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ ZAOPATRZENIA W CIEPŁO  
nr ...../20...../SC/AEC

**Tabela regulacyjna  
sieci ciepłowniczej wodnej o parametrach 130/100°C**

Temperatura zewnętrzna	°C		+16	+14	+12	+10	+8	+6	+4	+2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
Temperatura wody zasilającej	°C		100	101	102	102	103	104	105	105	106	107	108	108	109	110	111	115	120	125	130
Temperatura wody powrotnej	°C		43	43	43	43	43	43	45	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

<b>Różnica temperatur</b>	°C		<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
---------------------------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Odbiorca**

**Dostawca**

.....  
(podpis)

.....  
(podpis, pieczętka imienna)

.....  
(podpis, pieczętka imienna)